

Driftsbesparelser

Skole

pr. år

Sag: Carolineskolen

Nr: 10.121

Dato/Init. 28.04.10/HKG

| Nr. | Post | Kommentar | Delsum [kr] | Skole Sum[kr] |
|-----|-------------------------------|--|-------------|----------------|
| | Energiltag | | | |
| 1 | Vinduer | 259 kr./m ² glasareal * | | |
| | | 364 m ² glasareal | | 95.000 |
| 2 | Tag | | | 96.000 |
| | | Efterisolering gymnastiksal ** | 66.000 | |
| | | Ovenlys på skole skønnet | 30.000 | |
| 3 | Vægge | | | 103.000 |
| | | Skolebygning ** | 63.570 | |
| | | Gymnastiksal ** | 39.000 | |
| | Generelle drifttag | | | |
| 5 | Kloakspuling | Reducerede udgifter hertil grundet kloakreovering | | 10.000 |
| 6 | Rengøring | Besparelse skønnet | | 20.000 |
| | | Grundet bedre overflader | | |
| 7 | Løbende drift | Vinduer | | 10.000 |
| | | De nye er stærkere og skal derfor ikke udskiftes så ofte | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| | Driftsbesparelse i alt | | | 334.000 |

* Beregnet af konstruktør Andy Schustin, 19.04.2010

** Beregnet af (ingen forslag) Tom Larsen, 10.10.2008